



ООО «МКС-ГРУПП»
125493, г. Москва, ул. Пулковская, д. 17
Тел. +7 (499) 340 90 10
info@mkc-group.ru
www.mkc-group.ru

Предписание

инженера (специалиста) службы охраны труда

" 26 " июля 2017г.

№ 65-07/17

Кому Руководителям подрядных организаций по строительству объекта: "Торговый, офисно-гостиничный комплекс" по адресу: Москва, пос. Сосенское, вблизи д. Мамыри

В соответствии со статьей(ями) Трудового кодекса РФ; Правил по охране труда в строительстве; Правил противопожарного режима и других норм

предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Сроки устранения	Отметки об устранении
	2	3	4
	ООО "Консорциум РПА"		
1.	Повторно!! представить копии удостоверений ИТР по ст. Б.9.31.	31.07.2017	
2.	Установить перильное ограждение на лестничных маршах п.4.22 ППР. (выше 3-го этажа)	26.07.2017	
3.	Вывесить плакаты и схемы по охране труда на объекте.	27.07.2017	
4.	Защитные козырьки над входными лестницами в здание оборудовать контруклонными навесами для исключения падения предметов на людей.	26.07.2017	
5.	Повторно! Установить защитное ограждение по периметру этажей и на крыше здания (фактически выполнено 80%). п.4.20 и п.4.29 ППР	26.07.2017	
6.	Защитные ограждения на этажах здания в осях 1÷2 оснастить бортовыми досками.	26.07.2017	
7.	Установить защитное ограждение технологических проемов в осях 5÷7/И÷К. (2-й и 3-й этажи) и в/о 1-2 на отм.+10.550	26.07.2017	

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до 31 июля 2017 письменно (по телефону) _____

Предписание выдал: _____ Маркачев В.П. специалист по охране труда

Предписание получил: _____